

# Welkom bij de themamiddag 'Ervaringen met legionella in koel- en proceswater'



## Programma (*Dagvoorziter: Johan Raap*)

12.00 uur	Inloop, Registratie en ontvangst.
12.45 uur	Welkom en introductie dagvoorzitter Johan Raap, Royal Cosun en Avans Hogeschool
12:50 - 13:10	Legionella in koel- en proceswatersystemen vanuit een wetenschappelijk perspectief, Frank Oesterholt, KWR
13:10 - 13:30	Koeltorens op de kaart & Biologische zuivering een nieuwe bron? Jan Rullens, Ministerie I&W - Infomil
13:30 – 13:50	Legionella & bouw en installatietechniek, Irene van Veelen, ISSO
13:50 – 14:05	Stemmen, stellingen 1, 2 en 3
14:05 – 14:35	PAUZE
14:35 -14:55	Toezicht houden op natte koeltorens, Els Joosten, Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied
14:55 – 15:15	Praktijkervaringen Legionellabeheersing koel- en proceswater, wat gaat goed, wat kan beter. Frits Hollebekkers, RHDHV
15:15 – 15:35	Praktijk ervaringen bij DOW , DowBenelux, Niek van Belzen
15:35 – 15:55	Stemmen stellingen 4, 5 en 6
16:00	Netwerkborrel en afsluiting

**WIFI:** Basiliek Guest

**Ww:** haveaniceday

**Ga naar:** [www.menti.com](http://www.menti.com)

**Code:** 640803

<https://www.mentimeter.com/s/9f07c96bdee28bf26e3a5de49892ebde/0f337e1f80a0>



## Stelling 1:

Nu de technologie ons daartoe in staat stelt, zouden we ons meer moeten concentreren op detectie en bestrijding van de gevaarlijke legionellasoorten zodat we de risico's zo kosteneffectief mogelijk beperken.



## Stelling 2:

Indien het niet mogelijk is om het koel-en proceswater zo in te richten dat het legionellaveilig is, dan moet uitgeweken worden naar een andere oplossing van het koel-en proceswater probleem.



## Stelling 3:

Is het niet beter om, net zoals bij stookinstallaties en vloeistofdichte vloeren, een jaarlijkse keuring door een gecertificeerde instantie in te stellen? Het bedrijf krijgt dan een certificaat van goedkeuring en de overheid hoeft niet ook nog te controleren.



# Stemmen

**WIFI** Basiliek Guest, ww haveaniceday


Ga naar [www.menti.com](http://www.menti.com)

Code 640803

<https://www.mentimeter.com/s/9f07c96bdee28bf26e3a5de49892ebde/0f337e1f80a0>



**KOFFIE**



**SKIW**  
kennisuitwisseling



## Stelling 4:

Moet het gebruik van het model Risicoanalyse/legionella beheersplan opgesteld door ISSO in samenwerking met ministerie, overheid en bedrijfsleven, verplicht worden gesteld?



## Stelling 5:

Activiteitenregeling “in werking hebben van een natte koeltoren” kent te veel vrijheidsgraden waardoor veilig beheer van natte koeltorens nog niet gegarandeerd is. Een bedrijfsrisico!



## Stelling 6:

De huidige definitie voor “zorgplicht” is niet duidelijk en brengt onnodig hoge kosten met zich mee voor bedrijven



# Stemmen

WIFI Basiliek Guest, ww haveaniceday

Ga naar [www.menti.com](http://www.menti.com)

Code 640803

<https://www.mentimeter.com/s/9f07c96bdee28bf26e3a5de49892ebde/0f337e1f80a0>

